


LEGENDA

VEDENÍ DLE MOŽNOSTÍ PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU (V KONSTRUKCÁCH,...) KABELY CYKY (CYKYLO),
- SVĚTELNÉ 3 x 1,5 ; ZÁSUVKOVÉ 3 x 2,5 ; SPORÁK 5 x 2,5, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY ROZVÁDĚČE RS 1.
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A OVLÁDÁNÍ DLE INTERIÉRU (S OHLEDEM NA IMOBILNÍ - +100 cm).
S OHLEDEM NA POSUN PŘÍČEK - DVEŘÍ PŘEMÍSTIT EL. INSTALACI - OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V MÍSTNOSTECH :
- 201 (ZVĚTŠENÍ - POSUN PŘÍČKY K 202); - 202 (ZMENŠENÍ - POSUN VSTUPU, INSTALACE SPORÁKU, KUCH. LINKY);
- 206 a 207 (NOVÁ INSTALACE). OSTATNÍ INSTALACE - SVÍTIDLA,... STÁVAJÍCÍ.
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

- ○ ○ ○ SPINAČE ŘAZENÍ 1 ; 2 ; 5 ; 1/0 (POD OMÍTKU)
- ⏏ ⏏ ZÁSUVKA JEDNO (DVOJ) NÁSOBNÁ; SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- ⏏ ODSÁVÁNÍ SOC., CYKICKÉ SPÍNÁNÍ (Z ROZV. RS 1), VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ S OSVĚTLENÍM

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY UVNITŘ NORMÁLNÍ (VNĚ NEBEZPEČNÉ) DLE ČSN 33 2000-5-51,
V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE,
DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (30 mA - ZÁSUVKY, OSV. KOUPELNY 203).

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 517 / 15			Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363	
Ing. Miloš VÍT						
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ		Místo : HAJNICE				
Investor : Barevné domky Hajnice, příspěvková organizace, Hajnice 46, 544 66				Zakázkové číslo		13SP/15
DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ A AREÁLU BAREVNÉ DOMKY HAJNICE - ELEKTROINSTALACE				Účel projektu		DUR+DSP
				Datum		07/2015
				Formát A3		Kopie
				Sch. 1.005		
ZELENÝ, MODRÝ DOMEK - 2.NP				Měřítko		Číslo výkresu
				1:50		E-02