



Legenda místností

Č.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlahy	Povrchy	Poznámky
1 01	Průjezd	9,20	Ker. dlažba		
1 02	Velup	9,20	Ker. dlažba		
1 03	Chodba	13,36	Ker. dlažba		
1 04	Socální zařízení personál	2,63	Ker. dlažba	ker. dlažba V-1250	
1 05	Socální zařízení muži	3,34	Ker. dlažba	ker. dlažba V-1250	
1 06	Socální zařízení ženy a invalidé	4,21	Ker. dlažba	ker. dlažba V-1250	
1 07	Účelová komora	2,63	Ker. dlažba	ker. dlažba V-1250	
1 08	Expozice	24,90	PVC		
1 09	Expozice	31,15	PVC		
1 10	Expozice	45,02	PVC		
1 11	Sklad	18,79	PVC		
1 12	Prodejna	24,06	PVC		

- F

Svítilno zářivkové IP 40 1x36W
- E

Svítilno zářivkové IP 40 2x36W
- N

Svítilno nouzové 1x11W/ 1hod IP 42
- Zásuvka s přepětovou ochranou IP20
- Zásuvka IP20
- Vypínač 01 IP20
- Vypínač 05 IP20
- Vypínač 06 IP20
- Vypínač 6+6 IP20
- Tlačítko 0/1
- Tlačítko 0/1+0/1
- AK1

Akumulační kamna
- TAK1

Termosrtat TAK
- Vypínač AK
- Přístrojová krabice

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Janák	JAN-PRO,s.r.o. Brandlova 376 50801 Hořice mob 739465431	
Vypracoval:	Ing. Josef Janák		
Investor :	MUZEUM GALERIE ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		
Místo : Vamberk	Kraj : Královéhradecký		
Akce : VAMBERK-MUZEUM KRAJKY Rekonstrukce krámu		Stupeň :	Zad.Dokum.
		Datum :	3/2012
		Č. zakázky :	
Výkres : Elektroinstalace		Formát:	2x A4
		Měřítko :	Č. výkresu : 1:100 EI01