



Elektroměrový rozváděč provedení Z, rozměr 1150 x 710 x 250

IP 43, požární odolnost EI 30

provedení musí splňovat připojovací podmínky spol ČEZ Distribuce a.s.

F1 – 3 pol, 80A, 10 kA, IP 20 vývod do rozváděče R1NP

F2 – 3 pol, 25A, 10 kA, IP 20 vývod do rozváděče R0

F3 – 3 pol, 32A, 10 kA, IP 20 vývod do klimatizační jednotky VZT

F4 – 1 pol, 6A, 10 kA, IP 20 FM relé SP1–3

|  |                        |  |                   |
|--|------------------------|--|-------------------|
| Zodpovědný projektant:   | Ing. Josef Janák       | JAN–PRO,s.r.o.<br>Brandlova 376<br>50801 Hořice<br>mob 739465431 |                   |
| Vypracoval:  | Ing. Josef Janák       |  |                   |
| Investor : MUZEUM GALERIE ORLICKÝCH HOR<br>RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |                        |  |                   |
| Místo : Vamberk  | Kraj : Královéhradecký |  |                   |
| Akce : VAMBERK–MUZEUM KRAJKY<br>elektroinstalace – interiéry   |                        | Stupeň :   | Zad.Dokum.        |
|  |                        | Datum :  | 3/2012            |
|  |                        | Č. záznamy :   |                   |
|  |                        | Formát:  | 2x4               |
| Výkres : Elektroměrový rozváděč                                |                        | Měřítko :  | Č. výkresu : EI05 |