



- A — Světlo žárovkové IP 66 1x36W II. třída  
B — Světlo žárovkové IP 66 2x36W II. třída  
c ⊗ Světlo žárovkové kompak. 1x13W IP65  
D ⊗ Světlo žárovkové kompak. 1x22W IP65  
N ⊗ Světlo nouzové 1x11W/ 1hod IP 42  
⊗ Zásuvka s přepětovou ochranou IP44  
⊗ Zásuvka IP44  
⊗ Vypínač 01 IP44  
⊗ Vypínač 05 IP44  
⊗ Vypínač 06 IP44  
⊗ Vypínač 6+6 IP44  
⊗ Tlačítko 0/1  
⊗ Tlačítko otoční A 0 R IP44

- ~~~~~ Pohyblivý přívod  
⊗ Rozváděč  
2 kW ⊗ Přímotop 2 kW IP 24  
⊗ Krabicová rozvodka IP55  
⊗ M1 Jednotka VZT 2,2 kW/ 230V s tepelnou ochranou proti přetížení  
⊗ M2.X Ventilátory 30W/230V dodávka VZT s tepelnou ochranou proti přetížení a doběhovým relé  
⊗ H Hydrostat dodávka VZT

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Janák	JAN-PRO,s.r.o. Brandlova 376 50801 Hořice mob 739465431	
Vypracoval:	Ing. Josef Janák		
Investor :	MUZEUM GALERIE ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		
Místo :	Vamberk	Kraj :	Královéhradecký
Akce :	VAMBERK-MUZEUM KRAJKY elektroinstalace – interiéry		Stupeň :
			Zad.Dokum.
			Datum :
			3/2012
			Č. zakázky :
			Formát:
			2xA4
Výkres :	Elektroinstalace 1PP		Měřítko :
			Č. výkresu :
			1:100 EIO1