

F.18

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing.František Doubravský

MDS projekt

Forsterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne:  
16.08.2012Naše značka:  
033120022  
(08/12/2)Vyřizuje:  
Marie LukešováJičín dne:  
16.08.2012**Věc: Zřízení chodníku v rámci akce MOST 501-006****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lázně Bělohrad

Stavebník: Královéhradecký kraj.

Projektant: MDS projekt Ing.František Doubravský

Č. zakázky: 0613-12-3

Datum: 16.8.2012

Předmětem předložené dokumentace je výstavba chodníku v rámci akce MOST...501-006 Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bude doplněna dřevěná vodící lišta ve výšce 33 cm

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z.1 z února 2010).

Proti vydání sloučeného územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek řízení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafovaná a vrácena zpět.

**Marie Lukešová, odborný konzultant**Adr. střediska: Prachovská 271, 50601 Jičín  
604 160 081, lukemari@seznam.cz**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY A ÚDRŽBY  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOŘNÝ KONZULTANT

-033-