


Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000–5–52.

## SO 420 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

<div>ZHOTOVITEL:</div> <div> LIBEREC, spol. s r.o. BARVÍŘSKÁ 12, LIBEREC 3 TEL.: 485 104 773 FAX.: 485 107 962 E-mail: elpro@elproinvest.cz</div>	vypracoval	V. PTÁČEK		zak. číslo	08031
	zodp. projektant	ING. J. STANĚK		datum	06.2008
	tech. kontrola	ING. J. STANĚK		stupeň	DZS
	objednatel	SÚS KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE		měřítko	1:20
	Přeložka sil.II/303 Běloves – Velké Poříčí			č.přílohy:	č.paré:
VZOROVÉ ŘEZY – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				ER 01	