

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 303-002A

Název mostu: Hronov

Místní název: Hronov u splavu

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) /

Převáděná komunikace: 2. třída / 303

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 7.806 km

Staničení na úseku:

2.739 km

Rok postavení:

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: Hronov

Správce mostu: SÚS Náchod I

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Zjednodušený postup

Rok: 1988

V_n = 50.0 t V_r = 130.0 t V_e = 420.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2013-11-12

V_n = 50.0 t V_r = 130.0 t V_e = 420.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Dl. přemostění: 2.85 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 88 °

Volná šířka : 17.05 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 30.21 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Kamenná klenba rozšířená žlb. deskou a cihelnou klenbou

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m		m	m	m	
1	2,8		2,8	0,3		Klenba

Stavební výška : 1.10 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry

Počet : .	Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m	Materiál: Nezadaný	Základy:
Vozovka/chodníky:					
Povrch komunikace: Živice		Šířka mezi obrubami: 10.60 m		Plocha vozovky: 30.21 m2	
Konstrukce vozovky:					
Povrch chodníku:		Nezadaný	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2	
Konstrukce chodníku:		Nezadaný			
Odvodnění mostu:					
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:		
Záchytná zařízení:		Ocelové zábradlí městského typu			
Zábradlí (typ/délka):					
Zábradelní svodidla (typ/délka):					
Svodidla (typ/délka):					
Jiné vybavení:					
Ostatní údaje					
Výška mostu nad terénem: 3.00 m		Výška NK nad hladinou vody: m			
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.20 m			
Souřadnice mostu					
WGS-84	N: 50.4767990112	E: 16.1789569855			
Cizí zařízení					
Typ:	Správce:	Popis:			
vlevo vodovod; do klenby ústí pravděpodobně kanalizace					
Správní údaje					
Archivace projektu:		Neznámá			
Klasifikační stupeň stavu mostu					
nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: VI - Velmi špatný použitelnost: Nezadaný					
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2013-11-12			
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):					
Cena: 64 741,00 Kč		ke dni: 07.04.2010			
Technické zhodnocení:					
Vyřazovací hodnota:		-12 Kč	ke dni 12.12.2013	Poznámka: Pravidelné odpočty	
Vyřazovací hodnota:		-1 Kč	ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty	
Nová RPH:					
Cena: 51 700,83 Kč		ke dni 12.12.2014		Poznámka: Pravidelné odpočty	
Datum tisku ML: 2.09.2015		Vypracoval: tisk z MostarNet - Jaroslav Kašpar DiS			