PŘÍSTAVBA

STÁVAJÍCÍ ČÁST

PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

RUČNÍ DÍLNA 03.01.32 500lx

SKLAD 03.01.33 100lx

SKLAD 03.01.34a 100lx

SPRCHY 03.01.37a 200lx

ŠATNA 03.01.37 200lx

SKLAD VÝROBY 03.01.35 200lx

CHODBA 03.01.20g 150x

SPRCHA 03.01.36 200lx

SKLAD 03.01.34b 100lx

CHODBA 03.01.20b 150x

SKLAD 03.01.02 100lx

SPRCHA 03.01.03a 200lx

RUČNÍ DÍLNA 03.01.15 500lx

STROJNÍ DÍLNA 03.01.31 500lx

KABINET 03.01.18 300lx

SPORovna 03.01.01 300lx

ZÁSUVKY Z PODLAHY PRO MOŽNOST NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 230V NA K—Ú STOLU

ČAJOVÁ KUCHYŇKA 03.01.04 200lx

MALÁ TĚLOCVIČNA 03.01.29 144,45 m2

VELKÁ TĚLOCVIČNA 03.01.30 290,76 m2

VZT 03.01.28 6,26 m2

NÁŘAĎOVNA 03.01.27 22,00 m2

CHODBA 03.01.20a 149,11 m2

NÁŘAĎOVNA 03.01.26 18,35 m2

ÚT 03.01.25 7,83 m2

VZT 03.01.24 10,48 m2

EL 03.01.23 6,24 m2

SKLAD TV 03.01.22 13,11 m2

SKLAD TV 03.01.21 8,60 m2

SPOJOVACÍ KRČEK

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ PAVILONU
– POLE E1 BUDE UPRAVENO PRO NAPOJENÍ NEŘEŠENÝCH PROSTOR
– ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ JISTIČE PRO KERAMICKOU PEC
– ZACHOVÁNY JISTIČE V BYTOVÉ ZÁSUVCE
– OSAZEN KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2
– OSAZEN VÝVOD PRO ROZVAZOVÉ RÚ
– OSAZENY PŘÍSTROJE PRO ŘEŠENÉ PROSTORY 03.03.1–17.20
– OSTATNÍ POLE BUDOU ZACHOVÁNY BEZ ZMĚNY (NAPOJENÍ NEŘEŠENÝCH PROSTOR)

NAPOJOVACÍ BOD ROZVODU SVĚTELNÉHO ŘÍDÍCÍHO POHONU V KRABICI NAPOJIT KABELY CYKY 3Cx2,5 NA STÁLÉ NAPĚTÍ NEVOLNÝ DO OSTŘEDKY JE NAPĚTOVÁ HLADINA 230V

V době zpracování tohoto projektu nebyl zpracován projekt technologie strojní dílny. Místa osazení zásuvek 230/400V nebyla uživatelem určena. Proto tedy:
– přesná místa osazení zásuvek 230/400V nejsou tímto projektem přesně určena a budou upřesněno na stavbě uživatelem
– před zahájením hrubé montáže budou s uživatelem odsouhlasena místa osazení zásuvek 230/400V a budou případné úpravy této PD
– montážní výška vypínačů a zásuvek bude cca 1500mm nad úrovní konečné podlahy nebo dle požadavků uživatele

LEGENDA ODKAZŮ

1 VÝVOD PRO NAPÁJECÍ ZDROJ AUTOMAT. SPLACHOVAČE PISOÁRŮ – h = 2,2m, OSADIT ZDROJ V KRABICI (ODOLZT), ZDI ZDROJE VEDET TOTÉŽ DO MÍST OSAZENÍ ČIDEL NAD PISOÁRY

2 AKÁLNÍ VENTILÁTOREK 230V/50W SPÍNANÝ SAMOSTATNÉ TLAČ. SPÍNAČEM S DOBĚHEM POMOCÍ RELÉ KČPOK

3 DO SVĚTELNÉ KRABICE KOBR OSADIT ČASOVÝ SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU typ KDP (spustí ventilátor okamžitě po stisknutí tlačítka vypne v nastaveném čase – zde 5min.)

ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ VÝVODY V PROSTORU KUCHYŇKY, LINKY PROVÉST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY A KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ !!!

PŘESNÉ PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SVÍTIDEL, SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK – URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU A UŽIVATEL !!!

legenda rozvodů
tabulka svítidel
legenda přístrojů
seznam spotřebičů
tabulka kabelů
} viz. EL.2

Projektant	Ing. Jan Šafránek	49/0178	
Konzultace	Ing. Jan Šafránek	49/0178	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Šafránek	49/0178	
Stupeň	DOKUMENTACE		
Akce	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVAŘSKÝCH OBORŮ		
Místo	Střední průmyslová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 503 03 Hradec Králové		
Část akce	ZVĚTŠENÍ KAPACITY ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOVÉ OCHRANY		
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP		

D.A.D. STUDIO, s.r.o.
Milénesova 808
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

01/2015	DPS
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	F.1.4g- EL.4