



LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- TOPNÁ VODA – POTRUBÍ ZPĚTNÉ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 – STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- 2 – ELEKTRONICKY REGULOVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, NAPŘ. GRUNDFOS MAGNA 25–60, Qel.= 85 W, Un= 1 x 230V
- 3 – TŘÍCESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA DN25 Kv=10 m3/h – DODÁVKA MaR

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- F – FILTR
- VK – VYPUSŤEČÍ KOHOUT
- ON – ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA
- OV – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- T – TEPLOMĚR
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY, NAPŘ. HEIMEIER B
- TRV – TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, NAPŘ. HEIMEIER V–EXAKT
- RŠ – ROHOVÉ ŠROUBENÍ, NAPŘ. HEIMEIER REGULUX

**WVK** Tepelná technika  
Hradec Králové  
Kubelkova 467, 500 03 Hradec Králové  
Tel.fax. 495 407 311–2  
jiri.wvk@wvk.cz  
ICO 11016019  
obch. rejstřík Krajský soud HK  
oddíl A, vložka 348  
ZAK.Č.: 73/2010

NAVŘHL		VYPRACOVAL		OVĚŘIL		<div>D.A.D. STUDIO, s.r.o.</div> <div>Mánesova 808</div> <div>500 02, HRADEC KRÁLOVÉ 2</div>			
Martin Suchomel		Martin Suchomel		Jiří Vlk					
MÍSTO STAVBY		Štefánikova ulice, p.p.č. 367/209, k.ú. Třebeš							
INVESTOR		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové							
STAVBA		REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVAŘSKÝCH OBORŮ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STABEB							
OBSAH VÝKRESU		SCHÉMA ZAPOJENÍ							
STUPĚN		DPS		DAT.		12/2010			
ZAK.ČÍSLO:									
MĚŘÍTKO:		1:50							
ČÍSLO VÝKRESU:		F.1.4.a.3							