PŮDORYS STŘECHY
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
M 1:50

STŘECHA STROJOVNY A PŮDY
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
M 1:50

STŘECHA STROJOVNY
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
M 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 a 150 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY, SOKLY BEZ IZOLACE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ - GREEN
- SDK PŘÍČKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ - WHITE
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- KERAMICKÝ OBKLAD
- H HYDRANT
- HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD ČÁST PBŘ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU

SOZ 1100x390 — PROFESE, ROZMĚRY ŠxV
S.H. 1950 — VYÝŠKA SPODNÍ HRANY OD ČISTÉ PODLAHY
S.H. -1,110 — VÝŠKA SPODNÍ HRANY OD ±0,000

Zxx ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
Kxx KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
Txx TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
Pxx PŘEKLADY
Xxx OSTATNÍ VÝROBKY

LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ OKNA/DVEŘE BEZ ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ OKNA/DVEŘE - REPASE/ OČIŠTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR
- NOVÉ DVEŘNÍ/OKENNÍ VÝPLNĚ

POZNÁMKY:
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ MALBY - BARVA BÍLÁ
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY S OMÍTKAMI
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ. V PŘÍČKÁCH JSOU ZOBRAZENY OTVORY JEN TAKOVÉ, KTERÉ VYŽADUJÍ STATICKOU ÚPRAVU.
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DOZDÍT AŽ KE KLAPKÁM
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- PŘED PROVÁDĚNÍM PROSTUPŮ, ZEJMÉNA JÁDROVÝCH VRTŮ NUTNO UPŘESNIT POLOHU A ROZMĚRY DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ZMĚNY POLOHY A VELIKOSTI NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PRŮCHODKY A CHRÁNIČKY V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH POD TERÉNEM ŘÁDNĚ UTĚSNIT PROTI SPODNÍ VODĚ (HYDROIZOLAČNÍ LÍMCE, NÁTĚRY, INJEKTÁŽE, UCPÁVKY...)
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, CHL=CHLAZENÍ EL=SILNOPROUD, SL=SLABOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ, STAT=STATIKA
- STĚNY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDOU OPATŘENY KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 2150 mm NAD PODLAHOU (BUDE ZAROVNÁN S HORNÍ ÚROVNÍ DVEŘÍ)
- PARAPETY V TECHNICKÝCH PROVOZECH, HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A V KUCHYNI JSOU OBLOŽENY KERAMICKOU DLAŽBOU (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)
- ŠATNÍ SKŘÍŇKY A NÁBYTEK JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU INTERIÉRU



A STÁVAJÍCÍ BUDOVA DD ČERNOŽICE - REKONSTRUOVANÝ OBJEKT
B STÁVAJÍCÍ BUDOVA DD ČERNOŽICE - OBJEKT BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo	účel místnosti	plocha (m2)	úprava podlah	úprava stěn	úprava stropů	poznámky
5.01	chodba	24,0	stávající betonová	malba bílá	malba bílá	
5.02	strojovna výtahu	6,8	stávající betonová	stávající	stávající	stávající výtah
5.03	tech. m. - záložní zdroje	3,5	stávající betonová	malba bílá	malba bílá	
5.04	serverovna - stávající	3,5	stávající betonová	stávající	stávající	stáv. serverovna
5.05	strojovna výtahu	12,6	stávající betonová	malba bílá	stávající	stávající výtah
	CELKEM	50.40				

±0,000 = 255,05 m n. m. B.p.v.

generální projektant
Group 99 s.r.o.
Tomešova 10a
602 00 Brno

projektant části
A99 Ateliér 99
Purkyňova 99
612 00 Brno

architekt: Ing. arch. Barbora Hejtmánková
HIP: Ing. Dagmar Pilařová
kontroloval: Ing. Dagmar Pilařová
vypracoval: Ing. arch. Barbora Hejtmánková
kreslil: Ing. arch. Barbora Hejtmánková
zodp. projektant: Ing. Dagmar Pilařová
stavebník: Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
místo stavby: Revoluční 84, 503 04 Černožice

název stavby: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO UBYTOVACÍHO OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ ČERNOŽICE
objekt: SO.01 - ubytovací objekt "A"
část: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název dokumentu: STŘEŠNÍ NADHLED - NAVRŽENÝ STAV

dokument	15-21
datum	12/2015
formát	18 x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:50
číslo přílohy	23