DETAIL A - UKONČENÍ STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM M 1:10
DETAIL B - ATIKY M 1:10

S1

- NOVÁ PVC FÓLIE	tl. cca 1,5mm
- NOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA MIN. 300g/m2	tl. ----
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S	tl. 240mm
- NOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA MIN. 300g/m2	tl. ----
- PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ PVC FÓLIE JEJÍ PROŘÍZNUTÍ PO METRU alt. JEJÍ DEMONTÁŽ	tl. ----
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE	tl. 50mm
- STÁVAJÍCÍ - PŮVODNÍ ASFALTOVÁ KRYTINA	tl. ----
- STÁVAJÍCÍ PÓROBETON	tl. 200mm
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠKVÁROVÝ NÁSYP	tl. 30 - 150mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ TOB	100/530/225mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	tl. ----

S2

- NOVÁ PVC FÓLIE	tl. cca 1,5mm
- NOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA MIN. 300g/m2	tl. ----
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 150S	tl. 240mm
- NOVÁ PAROZÁBRANA TĚŽKÝ, ASFALTOVÝ PÁS	tl. 4mm
- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR	
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE	tl. 50mm
- STÁVAJÍCÍ LEPENKA	tl. ----
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	tl. ----

ŘEZ B-B´ M 1:10



ŘEZ A-A´ M 1:10



DETAIL A



DETAIL B

POZNÁMKY:

- DODAVATEL SI PROVEDE PŘESNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO NAVÝŠENÍ ATIKY VČETNĚ DETAILU UKONČENÍ ROVINY STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM
- KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO DO DOSTATEČNÉ HLOUBKY PŘES VRUTY A HMOŽDINY alt. TURBOŠROUBY nebo CHEMICKÉ KOTVY, DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE, TAK ABY ODOLÁVALO POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A NIKDY NEHROZILO OSOBY POHYBUJÍCÍ SE POD STŘECHOU BUDOVY
- MÍSTO LATÍ VE STYCÍCH JE MOŽNÉ POUŽÍT OCELOVÉ UHELNÍKY
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY HERBICIDNÍM NÁTĚREM