

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Váš dopis zn./ze dne: | Osobně: 26.3.2014         |
| Naše značka:          | 343/14                    |
| Vyřizuje:             | Ing. Jitka Kubíčková      |
| Telefon:              | 494 539 154               |
| E-mail:               | jitka.kubickova@aquark.cz |

Ing. Oldřich Barvů  
Albertova 826/20  
Hradec Králové  
500 02

Rychnov nad Kněžnou 9. 4. 2014

**Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Stavební úpravy – zateplení obvodového pláště Domova mládeže Javornická ulice č.p. 1209“ v k. ú. Rychnov nad Kněžnou**

Vlastník objektu: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové

Zadavatel: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel projektové dokumentace: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaného vodovodu. Před započítím zemních prací nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno objednat nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod.).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu.

Příloha: situace



**AQUA SERVIS, a.s.**

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Bc. Jakub Dragoun  
vedoucí provozu TP

Na vědomí: P. Gois

**Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.**

AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

[T] +420 494 539 111  
[F] +420 494 539 109  
[E] sekretariat@aquark.cz

IČ: 609 14 076  
DIČ: CZ60914076  
www.aquark.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu: 1609571 / 0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B - vložka 1114. Firm 67/94.  
Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94.

**Naše voda. Náš život.**



