

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Miroslav Řehák
Pod Budínem 1179
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Naše značka: 1009/134/15
Vyřizuje linka: Hofmanová / 495715235
Dne: 29. září 2015

Věc: Rekonstrukce silnice II/ 305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí - vyjádření
k dokumentaci za účelem vydání územního rozhodnutí.

Předložená souhrnná technická zpráva řeší rekonstrukci silnice II/305. Zájmové území je vymezené koridorem přeložky silnice II/305 mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Část úseku tvoří jeden z paprsků stávající okružní křižovatky u obchodního centra v Týništi n. Orlicí. Trasa dále prochází podél výrobních a prodejních objektů přes mostní objekt řeky Orlice. Koridor silnice II/305 je ukončen před protipovodňovou ochranou a zástavbou obce Albrechtice n/ Orlicí. Délka přeložky činí 493 m.

Přeložka silnice II/305 bude sloužit pro silniční, cyklistickou a pěší dopravu v úseku mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také mostní objekty, místní komunikace k průmyslovému objektu, hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky, částečná přeložka cyklostezky, návrh odvodnění silnice II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, návrh přeložky veřejného osvětlení, sdělovacích vedení a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú. Týniště nad Orlicí. V rámci stavby není nutnost demolice budov. Bude provedeno pouze vybourání na stávajících vozovkách, odstranění části stávajícího násypu a demolice mostů na stávající komunikaci. Demolice stávajícího obloukového mostu přes Orlici bude provedena s minimálním zásahem do okolního prostředí. Předpokládá se zhotovení ochranné konstrukce pod mostem a postupná demolice mostu.

Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Orlice II.stupně, zóna 3 je nezbytné, aby při realizaci stavby a všech činnostech souvisejících s rekonstrukcí silnice byla nadstandardně přijata taková opatření, aby v žádném případě nedošlo k únikům jakýchkoli provozních i konstrukčních chemikálií.

Doporučujeme, aby byly stavební stroje doplňovány PHM a mazadly mimo PHO.

K předložené souhrnné technické zprávě rekonstrukce silnice II/305 Týniště n/Orlicí – Albrechtice n/Orlicí, zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Liberec., kterou vypracoval Ing. Jiří Jína v červenci 2015 nemáme námitek.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedenou akci.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Hofmanová Alena
specialista vodohospodář