



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Podatelna A.S.



B000190257

Ev. č.: 22731/2015-SÚSH

Listy/příl.: 1/0 7.10.2015 0:00

Číslo jednací:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**Kutnohorská 59  
500 04 Hradec KrálovéVÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
19.9.2015NAŠE ZNAČKA  
MAR/SR/5/10/15/1VYŘIZUJE/LINKA  
Martinec/492 112 619MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE  
Hradec Králové/ 5.10.2015**Vyjádření k situaci pro územní a stavební řízení**

**Stavba :** Výstavba nové komunikace v rámci akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí 110kV, V1195-1196 v úseku stožár číslo 96-97 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí.

K výše uvedené stavbě Vám sdělujeme následující stanovisko z hlediska provozu systému velmi vysokého napětí (vvn) 110kV :

1. Při stavebních pracích a dalším provozu se musí dodržet Energetický zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN.
2. Při výstavbě komunikace musí být dodržena minimální výška vodičů vedení vvn 7 metrů nad povrchem komunikace.
3. Sloupy veřejného osvětlení mohou být umístěny ve vodorovné vzdálenosti minimálně 10 metrů od krajních vodičů vedení vvn.
4. Svodidla a jiné podobné vybavení komunikace, která budou procházet pod vodiči vedení vvn, musí být uzemněna.
5. Při jakýchkoliv pracích nesmí být narušena stabilita stožáru číslo 97, ani nesmí být přhrnut betonový základ stožáru zeminou.
6. Před zahájením jakýchkoliv prací v ochranném pásmu vedení vvn 110kV, V1195-1196 musí být podána žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení vvn.

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s umístěním nové silnice v rámci akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ v ochranném pásmu vedení vvn 110kV, V1195-1196, úsek stožár číslo 96-97 za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSC 405 02

Ing. Bohuslav Džek 114.

Vedoucí odd. Správa energetického majetku

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň