






TĚLOCVIČNA
-1,245

01.02
+ 1,260

CHODBA
± 0,000

LEGENDA :

-  – SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
-  – PŘÍVÁDĚNÉ NEBO ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU (450m³/h)
-  – NASÁVANÝ VENKOVNÍ VZDUCH
-  – VYFUKOVANÝ ZNEHODNOCENÝ VZDUCH
- SHR – SPODNÍ HRANA ROVNÁ, ODSÁKÁJÍ HORNÍ HRANA
- HHR – HORNÍ HRANA ROVNÁ, ODSÁKÁJÍ SPODNÍ HRANA
-  – MEZERA POD DVEŘÍ 15 AŽ 15mm (POŽÍRNUTÉ DVEŘE)

- POTRUBÍ O NORMALIZOVANÉ DÉLCE 500, 1000, 1500 a 2000mm NENÍ NA VÝKRESE OPATŘENO DÉLKOVOU KÓTOU
- POTRUBNÍ PŘECHODY JENŽ NEJSOU KRESLENY V POHLEDU, ČI NEJSOU POPSAVY POZNÁMKOU HHR resp. SHR JSOU SYMETRICKÉ
- PŘÍVODNÍ KOLENA, ODOBOČKY A ROZBOČKY BUDOU OPATŘENY NAVADĚCÍMI PLECHY I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE KRESLENY

LEGENDA IZOLACÍ :

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY O TL. 4cm
- HLUKOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY O TL. 6cm

- VEŠKERÉ POTRUBÍ VYVEDENÉ VOLNĚ DO EXTERIÉRU BUDE OPATŘENO NÁLEŽITOU ISOLACÍ (VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE) VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ, T.J. DO PLECHU.


VZHEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ VZT
ZAŘÍZENÍ, PRVKŮ A POTRUBÍ, PŘEKONTROLOVAT A POROVNAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH
ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ MEZI HODNOTAMI PROJEKTOVÝMI A SKUTEČNÝMI NAMĚŘENÝMI BUDE KONKRÉTNÍ PŘÍPAD ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ
VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA A DODAVATELE.

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Ateliér A91 HK s.r.o. a jeho použití, kopírování či upravení podléhá souhlasu jeho autorů

± 0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.PP - ŠATNY

PROFESE :	VZDUCHOTECHNIKA
------------------	------------------------

ING. JAN WEINZETL
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNIKY PROSTŘEDÍ
HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 70178330

 <p>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER atelier A91 HRADEC KRÁLOVÉ</p> <p>Československé armády 287 Hradec Králové 500 03</p> <p>... :: www.atelier-a91.cz :: ...</p>	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</p> <p>Ing. Jan Weinzeil</p>	<p>PROJEKTANT:</p> <p>Ing. Miloš Pazdník</p>	<p>INVESTOR:</p> <p>Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Kumburská 740 509 01 Nová Paka</p>	
	<p>STUPEŇ DOKUMENTACE: <i>Dokumentace pro výběr zhotovitele</i></p>	<p>MÍSTO STAVBY: <i>parc. č. st. 2226, k.ú. Nová Paka, Královéhradecký kraj</i></p>	<p>FORMÁT</p> <p>DATUM</p> <p>ČÍSLO ZAKÁZKY</p>	<p>3x44</p> <p>03/2012</p> <p>0105/2011</p>
	<p>NÁZEV PROJEKTU:</p> <p>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN U VELKÉ TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ NOVÁ PAKA</p>		<p>ČÍSLO VÝKRSU:</p>	<p>MĚŘÍTKO:</p> <p>1:50</p>
	<p>PŮDORYS 1.PP</p>		<p>ČÍSLO VÝKRSU:</p> <p>F.1.4.c.VZT.5</p>	