VERTIKÁLNÍ PLOŠINA V PRÁDELNĚ NEMOCNICE TRUTNOV

ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- Veškerá technologie stávajícího výtahu bude odstraněna
- Stávající žebřík pro vstup na dno prohlubně šachty bude přemístěn dle pokynů montéra
- Šachtu a strojovnu plošiny po stavební stránce provést v souladu s EN 81.1. Stěny šachty a strojovny hladce omítnuté, rovné, vybílené. Dovolené odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od jmenovitého rozměru.
- V prohlubni šachty ověřit izolaci proti vodě a vlhkosti.
- Větrání šachty a strojovny - min. 1% z půdorysné plochy.
- Ve stropu šachty instalovat montážní oko, dle pokynů montéra. Oko je součástí dodávky výtahu.
- Ve strojovně musí být teplota od +5°C do +40°C.
- Osvětlení strojovny (min. 200 lx), vpřístupu ke strojovně a nástupiště (min. 50 lx).
- Osvětlení šachty (min. 50 lx). První svítidlo umístit maximálně 0,5 m od dna šachty, další v každém podlaží, a poslední svítidlo 0,5 m od stropu šachty.
- Přivést hlavní přívod CYKY 3x2,5 (B16A) + zemnící vodič 6mm, na místo uvedené v dispozičním výkrese.
- V případě kabiny vybavené komunikací je nutné dovést k rozvaděči telefonní linku
- Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení dodávky a osobních potřeb montérů po dobu montáže.

PŮDORYS 1. NP



PŮDORYS 2. NP



Investor : Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové 3	±0,00 = xxx.xx souř.systém JTSK výškový systém BpV	

Projektant: Ing. Pavel Starý Lužická 276 543 01 Vrchlabí	Autor:		
	Hlavníinženýr projektu:	Ing. Pavel Starý	
	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Starý	
	Vypracoval:	Ing. Pavel Starý	

Název stavby: Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.			Stupeň dokumentace: DSP	
			Zakázkové číslo: ST-2016-06	
Obec Trutnov	Katastrální území Trutnov	Stavební úřad Trutnov	Datum: 03/2016	
Díl / Profese: Stavebně technické řešení stavby		Paré č.:	Objekt: SO-01	Číslo dílu: D.1.1
Název výkresu: Budova prádelny - stavební úpravy pro vertikální plošinu			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.2/01