

VIAPROJEKT s.r.o.  
projektování dopravních staveb  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

**Váš dopis:**  
13.3.2014

**Naše č.j.:**  
POS 142/14

**Vyřizuje:**  
Rejmont/495 554 322

**Datum:**  
21.3.2014

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: " Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové ".**

Na základě předložené projektové dokumentace plánované stavby „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové“, vydávám následující podmínky ochrany SEK:

- 1) Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného Vyjádření o existenci sítě č.j. 536349/14, které bylo vydáno na celou stavbu.
- 2) V místě stavby se nacházejí řady tras SEK, které zabezpečují důležité telekomunikační služby.
- 3) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (ochranné pásmo SEK je 1,5 metru na každou stranu od krajního vedení umístěného v trase SEK) je nutné nechat trasu vytýčit autorizovanou firmou, případně prostorové a hloubkové uložení SEK ověřit ručně kopanými sondami za použití vhodného nářadí. V trase SEK je nutné provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací. Obnaženou trasu SEK je nutné v průběhu zemních prací chránit proti poškození. Případnou manipulaci se sdělovacím vedením je nutné dopředu konzultovat s pracovníkem kabelové údržby panem Petrem Jirkou, kontakt 602 482 987.
- 4) Před záhozem všech míst odkrytí trasy SEK musí být naše společnost vyzvána ke kontrole uložení SEK. O kontrole musí být proveden písemný zápis.

- 5) Případná zvýšená ochrana SEK (založení SEK do chrániček nebo překládka SEK) musí být provedena podle Základních pravidel pro provedení překládek SEK, viz. Příloha č. 1.
- 6) V případě dodržení všech výše uvedených podmínek ochrany SEK, nemáme k předložené dokumentaci připomínky a souhlasíme s realizací stavby.

**Příloha:** Základní podmínky pro realizaci SEK

telefonica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

1103   
Pavel Rejmont  
Specialista ochrany sítě