

Optima spol. s r.o.**Žižkova 738/IV****Vysoké Mýto****566 01**

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR953/002421/2016

LCR006422/2016

5.5.2016

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Ing. Tatar

956953215

Filip.Tatar@lesy.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku

Věc: „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“**Č.H.P. : 1-01-03-050****IDVT: 10185363****Ř.KM: 0,083****Zpracovatel PD: Optima spol s r.o. - Ing. Aleš Sloup**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové obdržely dne 29. 4. 2016 vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v zastavěné části obce Nové Město n. N. Metují – Krčín v úseku od křižovatky sil. III/30821 – ul. Dobrušská s místní komunikací (MK) – ul. Budín u železničního mostu až po křižovatku sil. III/30821 – ul. Dobrušská s bezejmennou místní komunikací (MK) směru na Dobrušku, t.j. v km 0,220-0,584. Jedná se o kanalizaci z bet. trub DN 300-DN 400, která odvádí pouze dešťové vody ze silnice III/30821 – ul. Dobrušská a MK – ul. Pod Budínem **do Janovského potoka**. Kanalizace je vyústěna do opevněného koryta vodoteče bet. potrubím DN 400. Rekonstrukce vozovky silnice a rekonstrukce chodníků bude prováděna ve stávajícím šířkovém uspořádání a nedojde ke zvětšení odtokového množství vody. Rekonstruovaná kanalizace bude vyústěna do koryta potoka v místě stávajícího vyústění a nedojde tak k zásahu do stávajícího opevnění koryta.

V úseku km 0,784-2,600 m je odvodnění vozovky silnice zajištěno vsakovacími příkopy doplněné vsakovací rýhou vyplněnou propustným materiálem – štěrkem nebo jako vsakovací se vsakovací rýhou doplněnou flexibilní drenáží z PVC DN 160. V zastavěné části obce Nové Město n. N. Metují – Spy až po konec rekonstrukce vozovky v křižovatce sil. III/30821 – ul. Halinská a sil. I/14 – ul. Na Drahách bude dešťová voda z vozovky silnice odváděna jako doposud do otevřených silničních příkopů a do stávající kanalizace.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správci Janovského potoka a vodního díla úprava koryta „Hrazení Janovského potoka v Krčíně“, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- Při rekonstrukci nedojde k poškození stávajícího opevnění z kamenné dlažby.
- Rekonstruovaná kanalizace bude vyústěna v místě stávajícího vyústění.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. Stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
- Jako správci vodního toku požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – kolaudaci.

Toto vyjádření platí 2 roky od dne vydání.

S pozdravem



Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe