



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Spis. číslo: 15-0200
čj.: 24281/2015-SZDC- OŘ HKR-ÚT
Vyřizuje: Jan Svěcený
Telefon: 972 342 076
E-mail: Sveceny@szdc.cz
Datum: 4. 12. 2015

OPTIMA spol. s r.o.
paní Kutová
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k existenci sítí

Na základě předložené žádosti a situace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) toto

Souhrnné stanovisko k existenci sítí pro stavbu:

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)

Místo stavby: Nové Město nad Metují

Trať: celostátní dráha, traťový úsek Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr., v žkm 49,050 - 49,330 převážně vpravo tratě, s křížením tratě pod drážním mostem v žkm 49,202.

TÚDÚ: 156108

Žadatel: OPTIMA spol. s r.o.

Podle předložené situace se jedná o rekonstrukci vozovky. Stavba se bude z části nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou dojde k dotčení pozemků, ke kterým má SZDC právo hospodařit.

Ve výše popsaném území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení ve správě SZDC a ČD Telematika pouze podél koleje na mostě, tzn. nebude stavbou přímo dotčeno.

Toto souhrnné stanovisko k existenci sítí a k záměru stavby je vydáno pouze pro účely zpracování projektové dokumentace a nelze ho použít pro žádný typ řízení u místně příslušného stavebního úřadu ani k realizaci stavby!

Pro další řízení požadujeme předložit projekt, který bude zpracován dle následujících požadavků:

- 1) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení ve správě SZDC – zvláště upozorňujeme na drážní most v žkm 49,202. Odvodnění komunikace nesmí být svedeno k mostním opěrám.
- 2) Při zpracování projektové dokumentace v obvodu dráhy musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
- 3) Projekt pro další řízení musí obsahovat:
 - Podrobnou situaci v prostoru drážního mostu včetně řešení odvodnění, se zakreslením hranic pozemků a jejich parcelních čísel,
 - technickou zprávu.

Toto souhrnné stanovisko platí **2 roky** od data vydání.

Ing. Jiří Vencel

náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

Přílohy: vyjádření ČD-Telematika

Dopis zn.: e-mail
Ze dne : 10.11.2015

Naše zn.: 22266/2015-0
Vyřizuje.: Kempná Miroslava
Tel.: +420 972 322 305
+420 725 069 003

FAX:
e-mail : miroslava.kempna@cdt.cz
Datum: 13.11.2015

OPTIMA sr.o.

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC .**

Akce: **Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)**

Území: **V trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí st.hr.oboustranně, žkm 49,050 - 49,330 s křížením tratě pod mostem v žkm 49,202.**

Vyjádření pozbývá platnosti dne 13.11.2017

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Upřesnění:

Pod mostem, ani v celém zájmovém území se nenachází zařízení v naší správě.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Kempná Miroslava


ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
skupina ochrany a dokumentace
U Javorů 1728, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 325 305
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz