

Akce : VS VOŠ a SPŠ stavební		Vstupy
Svorka :	Obsah	rozsah
	<b>Analogové vstupy</b>	
AI 0/0	BT 1 - venkovní teplota	
AI 0/1	BT 2 - teplota ÚT PPO1	
AI 0/2	BT 3 - teplota ÚT PPO2	
AI 0/3	BT 4 - teplota TeV PPO	
AI 0/4	BT 5 - teplota TeV aku	
AI 1/0	BT 6 - teplota předeřevu	
AI 1/1	BT 7 - teplota ÚT1	
AI 1/2	BT 8 - teplota ÚT2	
AI 1/3	BT 9 - teplota ÚT3	
AI 1/4	BT 10 - teplota ÚT4	
AI 2/0	BT 11 - teplota ÚT5	
AI 2/1		
AI 2/2		
AI 2/3	BP 1 - tlak redukované páry	
AI 2/4		
AI 2/5		