



Poznámka

U všech okruhů "A" až "D" demontovat přepouštěcí ventily a uzavírací kulové kohouty. Vývody na hlavních potrubích zaslepit. Sběrač topné vody poz. 80 posunout o cca 340 mm k podlaze

zajímavý prostor

Projektant: ing.Bohadlo Jiří		Zodp.projektant: ing.Bohadlo Jiří		JIŘÍ BOHADLO ING. Dlouhá 242 Náchod – Babí 547 01	
Zákazník: VOŠS a SPŠS architekta Jana Letzela Náchod, Pražská 931					
Modernizace výměnkové stanice Náchod , Pražská 931 A.3.1 – Vytápění Montážní schéma rozvodu SPŠS				Paré:	Účel: DPS
					Zak.č: 243-490
					Datum: 04.2013
					Měřítko:
				Číslo výkresu: V-08	