



ELEKTRO:

1.23 - 1.27 - nové osvětlení - výměna kus za kus
rozvody zůstanou

1.24 - svítidlo přesunuto ze stěny na strop, přívod vylišťovat od krabice do podhledu

| Číslo | Název místností | LED osvětlení | počet (ks) | příkon (W) |
|--------|-----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1.23 | Zádveří | LINEAR 2, 15W, 30cm, 1460lm/15W | 1 | 15 |
| 1.24 | Sklad | LINEAR 1, 50W, 150cm, 4090 lm/ 62W | 1 | 62 |
| 1.25 | Elektroučebna | MODUS LLL 2RMKO 1400mA, 40W/3358lm | 10 | 400 |
| | | MODUS LLL 2RMKO 1050mA, 35W/2958lm | 12 | 420 |
| 1.26 | Kancelář mistra | MODUS LLL 2RLKO 2100mA, 65W/5429lm | 2 | 130 |
| 1.27 | Zádveří | LINEAR2, 20W, 2560 lm/24W | 1 | 24 |
| Celkem | | | 27 | 1051 |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------|
| Vedoucí projektant Ing. Pavla Zmrzliková | Zodp. projektant Ing. Vladimír Fiedler | Kreslil Petr Kopecký | Měřítko: 1:100 | |
| | | Název Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání | Číslo zakázky | Paré č. |
| | | Doplňující název OBJEKT C - rozmístění svítidel úprava elektroinstalace | Číslo dokumentu D.1.4.2.102 | |
| | | | Datum vydání 6.6.2016 | Jazyk List 1/1 |