



Pozor !
Před zahájením zemních prací investor
zajistí vytyčení všech podzemních vedení
v terénu od jejich správců !
Při stavbě nutno dodržet ČSN 73 6005 !

- LEGENDA :**
- 1 - Zájmový objekt investora-adm. budova
 - 2 - Nový lokální zdroj-domovní do 50kW
 - 3 - Výklenek pro HUP a podr.měření
 - 4 - Stávající centrální kotelná areálová-
- po decentralizaci bude zrušena
 - 5 - Stávající komínové těleso-demontovat
 - 6 - Stávající areálový uzávěr plynu
 - 7 - Nová trasa plynovodu-STL dn.32PE
měřeno obchodně ve sloupku
 - 8 - Nový sloupek s obch.měření plynu
dn.32 PE-300 kPa-v rýze pod terénem
 - 9 - STL potrubí areálového plynovodu
dn.32 PE-300 kPa-v rýze pod terénem
 - 10 - Stávající STL plynovod-ponechán jako
přívod objektu C

Projektant	Kreslil	Ved. projektu	Ondřej Ludvík
Akce :			Ondřej LUDVÍK Klicperova 919 549 31 Hronov projekce TZB
Díl PD :			
F - DOKUMENTACE STAVBY			
1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKT			
1.4a ZÁŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ			
1.4f PLYNOVÁ ZÁŘÍZENÍ			
Obsah : SITUACE STAVBY			D.2.2
Kraj	Město		
Královéhradecký kraj	Hronov		
Datum		9 / 2016	
Arch.č.		32 / 2016	
Stupeň		projekt	
Soubor			