







Pozor: kondenzáty jsou velmi kyselé, jejich pH je v rozmezí 3,5 až 5.



- Legenda**
- 1 vstup topné vody (3/4")
 - 2 vstup studené vody (3/4")
 - 3 vstup plynu (1/2")
 - 4 výstup teple vody (3/4")
 - 5 výstup topné vody (3/4")



Projektant	Kreslil	Ved.projektu	Ondřej LUDVÍK Klicperova 919 549 31 Hronov projekce TZB
Ondřej Ludvík 			
Akce : * DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ areálu ŠŠPTP Velké Poříčí čp.285 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA			
Díl PD : F – DOKUMENTACE STAVBY 1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKT 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY 1.4.a ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ 1.4.f PLYNOVÁ ZARÍZENÍ			
Obsah :			
Kraj Královohradecký	Město Velké Poříčí		
Investor Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská čp.285		Měřítko B M	
TECH. PARAMETRY-ZDROJ		D.1.7	
		Soubor	
		Arch. č.	9 / 2016
		Stupeň	32 / 2016 projekt
		Datum	9 / 2016