

LEGENDA :

1 -	Přívod STL plynu dn 32 PE-měřený
2 -	HU KK DN 20-Js ¾"-kulový kohout
3 -	STL/NTLregulátor tlaku25m3-300/2kPa
4 -	Plynoměr G16-podružný-membránový DN40,r280mm,Q=16.0 m3/hod
5 -	Tabulka-HÚP a Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm min.1,5m od dvířek
6 -	Chránička DN 65-ocelová
7 -	Výklenek M+R-s plech.dvířky-90x70cm
8 -	Elektrozásuvka 230 V sam.jištěná
9 -	Plynový kotel pro kadeřnictví-závěsný nízkoemisní kondenzační ,výkon nast. 5-24kW (Q= 2.8m3/hod.)
10 -	Zásobník ohřevu TV-externí-60 lt.
11 -	Chránička DN 65-ocelová
12 -	Komínové těleso-osazen odtah 80/125 mm nad střechu-vč.hlavice(mimo panel
13 -	Kulový kohout DN 20-3/4"-hu kotle
14 -	Nová vyzdívka–pro kotle-zbytek strojovny lze využít k jiným účelům
15 -	Tabulka-Nepovolaným vstup zakázán

Pozn. Od kotlů provedeno napojení odkapu kondenzátu do odpadu a propojení zdroje na přívod vody SUV

Projektant	Kreslil	Ved.projektu	Ondřej LUDVÍK Klicperova 919 549 31 Hronov projekce TZB
Ondřej Ludvík			
Akce : ***DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ areálu SŠPTP Velké Poříčí čp.285 - ŠKOLA II – budova B***			Datum 9 / 2016 Arch.č. 32 / 2016 Stupeň projekt
Díl PD : F – DOKUMENTACE STAVBY 1.POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKT 1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB *1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ* *1.4.f PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ* Obsah : ***PLYNOINSTALACE -PŮDORYS 1.NP-LEVÁ ČÁST***			Soubor D.1.4
Kraj Královehradecký	Město Velké Poříčí		Měřítko 1 : 50
Investor Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,Náchodská čp.285			