A

ŘEZ A - A

1:50



C

ŘEZ C - C

1:50



D

ŘEZ D - D

1:50



E

ŘEZ E - E

1:50



SKLADBY NOVÉ

SKLADBA P11 NK - V 1.NP MÍSTNOST 2.123

- EPDM/PVC PROTISMĚROVÝ NÁTĚR
- HLADKÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA TL. 90 mm, BETON C20/25 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 8/150/150
- HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ, 2x TL. 4 MM S VYZTUŽENÝ TKANINOU Z PES
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ DESKA TL. 50 mm, BETON C12/15
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVITÝ NÁSYP TL. 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA P12 NK - V 1.NP MÍSTNOST 1.112, 3.107

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA - OPRAVA PO ROZVODECH
- HYDROIZOLACE - OPRAVA/PO ROZVODECH
- HORIZONTÁLNÍ BETONOVÁ DESKA - OPRAVA PO ROZVODECH
- ROSTLÝ TEREN - ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP PO ROZVODECH

SKLADBA P13 NK - V 1.NP MÍSTNOST 1.123

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9 MM
- CEMENTOVÉ LEPIDLO TYP C1TE
- TEKUTÁ HYDROIZOLACE, VYTAŽENÁ NA STĚNY POD CELÝ OBKLAD
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA TL. DLE STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLAD 100 mm BETON C20/25
- NOVÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ, 2x TL. 4 MM S VYZTUŽENOU TKANINOU Z PES
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÉ PODKLADNÍ DESKA PO ROZVODECH, BETON C12/15
- ZHUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP V MÍSTECH PO ROZVODECH
- ROSTLÝ TEREN

SKLADBA P21 NK - VE 2.NP MÍSTNOST 1.203, 1.208, 1.209, 1.211

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- 2x OSB DESKA PO TL. 12 mm (2x15=30), LEPENÉ KŘÍŽEM
- VYROVNÁVÁ PODKLADU KERAMZITEM LEHČENÝM KAMENIVEM 9 A 8, TL. 5 - 50 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P22 NK - VE 2.NP MÍSTNOSTI 1.205, 1.207

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA, HMOTNÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL. 5 - 50 MM
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P23 NK - VE 2.NP MÍSTNOSTI 1.206, 3.208, 3.209, 3.213

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P24 NK - VE 2.NP MÍSTNOSTI 2.217, 2.213

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- ZAKLOP 2x OSB DESKY PO TL. 15 mm (2x15=30), LEPENÉ KŘÍŽEM, SPODNÍ VRSTVA KOTVENA VRUTY K PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P31 NK - VE 3.NP MÍSTNOST 2.301, 2.303

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- 2x OSB DESKA PO TL. 12 mm (2x12=24), LEPENÉ
- TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATADO LEHKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH TL. 60 mm (40+20)
- ZÁKLOP 2x OSB DESKA TL. 18 mm (2x18=36), LEPENÉ KŘÍŽEM, SPODNÍ VRSTVA KOTVENA VRUTY K PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P32 NK - VE 3.NP MÍSTNOSTI 3.304, 3.305

- PVC PODLAHOVINA TL. 2 mm, LEPENÉ
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA ST01 - VE 3. NP MÍSTNOSTI 2.301, 2.303

- SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKY, λD = 0,035 W/(m.K) TL. 100 mm, VLOŽENÉ MEZI SDK ROŠT CW-100 PROFILŮ PRO SÁDROKARTONOVÉ DESKY, KOTVENÉ DO PODLAHY A STŘEŠNÍ KCE
- MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKY, λD = 0,035 W/(m.K) TL. 60 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO STŘECHA

SKLADBA ST02 - VE 3. NP MÍSTNOSTI 2.303

- SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKY, λD = 0,035 W/(m.K) TL. 2x80 mm, VLOŽENÉ DO DVOJITÉHO SDK ROŠTU CW-75 PROFILŮ PRO SÁDROKARTONOVÉ DESKY, KOTVENÉ DO PODLAHY A STŘEŠNÍ KCE
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15 mm

SKLADBA ST03 - VE 3. NP MÍSTNOSTI 2.304

- CEMENTOVÁ STĚRKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA S VLOŽENOU SKLOLÁMANÝVOU SÍŤOVINOU
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE λ = 0,038 W/(m.K) TL. 150 mm, MECHANICKY KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM. CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
- JÁDROVÁ OMÍTKA TL. DO 20 mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZDIVO

SKLADBA S01 - VE 3. NP MÍSTNOSTI 2.301, 2.303

- STÁVAJÍCÍ TAŠKOVÁ KRYTINA
- STÁVAJÍCÍ LATOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ DIFUZNÍ FÓLIE
- STÁVAJÍCÍ KONTRALATĚ
- MEZI STÁVAJÍCÍ KROVY VLOŽENÝ SKELNÉ IZOLAČNÍ PÁSY λD = 0,033 W/(m.K) TL. 160 mm
- MEZI STÁVAJÍCÍ KROVY, λD = 0,033 W/(m.K) TL. 140 mm, VLOŽENÉ NAD A MEZI SDK ROŠT, KOTVENÝ NOHOUS ZÁVĚSY DO KCE KROVU
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ

SKLADBA S02 - VE 3. NP. MÍSTNOSTI 2.304

- ZNOVUPOKLÁDKA PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- NOVÉ LÁTOVÁNÍ, LATĚ 50X30 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

SKLADBY STÁVAJÍCÍ

SKLADBA P11 SK - V 1.NP MÍSTNOST 2.123

- HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA TL. CCA 90 mm (DROLÍ I HŮŘ)
- HYDROIZOLACE
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA P12 SK - V 1.NP MÍSTNOST 1.112, 3.107

- PVC PODLAHOVINA
- HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA P21 SK - VE 2.NP MÍSTNOST 1.203, 1.211

- PVC PODLAHOVINA
- PRYSKYŘICOVÁ STĚRKA
- ZÁKLOP Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P22 SK - VE 2.NP MÍSTNOSTI 1.205, 1.207, 3.206, 3.208, 3.209

- PVC PODLAHOVINA
- HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P23 SK - VE 2.NP MÍSTNOST 1.208, 1.209

- PRYSKYŘICOVÁ STĚRKA
- ZÁKLOP Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P24 SK - VE 2.NP MÍSTNOST 2.217

- PVC PODLAHOVINA
- ZÁKLOP Z PINEN
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P25 SK - VE 2.NP MÍSTNOST 2.213

- PVC PODLAHOVINA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P26 SK - VE 2.NP MÍSTNOSTI 3.213

- KOBEREC
- HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P31 SK - VE 3.NP MÍSTNOST 2.301

- PODDVRY
- PODDVRY TL. CCA 30 MM
- ZÁKLOP Z PINEN
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

SKLADBA P32 SK - VE 3.NP MÍSTNOSTI 3.304, 3.305

- PVC PODLAHOVINA
- HLAZENÁ PODLAHOVÁ BETONOVÁ DESKA
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

PL01

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÉ TL. 440 MM NA CEMENTOVÉ LEPIDLO
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - DOZDĎVKY Z PLNÝCH CIHEL, NA ZDÍCÍ MALTU
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH TL. 115 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA - TYP DLE UMÍSTĚNÍ V KONSTRUKCI
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - SÁDROKARTONOVÉ DESKY
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - BETON PROSTÝ
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - BETON VYZTUŽENÝ
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - ZEMINA PŮVODNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	KONSTRUKCE NOVÉ

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : HRADEC KRÁLOVÉ
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ	

AKCE : **SUPŠ HNN, HRADEC KRÁLOVÉ**
OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ OCLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ SUPŠ HNN V BRNĚNSKÉ ULICI PARC. Č. ST. 204/1 K.Ú. NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV :
ŘEZY - ATELIÉR 1:50

ARCHITEP, HK
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRMANOVA 322, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO: 25 96 96 96, DIČ: CZ 25 96 96 96
TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156

ČÍSLO ZAKÁZKY :	16020
STUPEŇ PD :	DPS
DATUM :	31.10.2016
MĚŘÍTKO :	1:50
FORMÁT :	914x480
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.09

BIM server: DESKTOP - BIM server 19/BRN - DSP