

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

DOPLNĚNÍ A MONTÁŽ 14 KS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A OPRAVA MaR, PRO RŮZNÁ PRACOVÍŠTĚ ON NÁCHOD a.s.

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1 ze dne 9.5.2017:

V zadávací dokumentaci chybí podrobnější podklady, jako například projektová dokumentace, případně schéma původního zapojení a přesné požadavky pro zmiňované MaR.

Odpověď na dotaz č.1

Upřesnění požadavků:


- 1) Nastavení hodnot u MaR v místě přímo pracovníkem údržby.
- 2) Příprava na dálkový dispečink
- 3) Projektová dokumentace a foto stávajícího systému v příloze této dodatečné informace.

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek:

Zadavatel z důvodů úpravy zadávacích podmínek prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.5. 2017 do 10:00 hod.

Otevírání obálek se tak uskuteční 23. 5. 2016 v 10:05 hodin v sídle zadavatele, v budově G.

V Náchodě dne 10.5.2017



Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva
ON Náchod a.s.