



Označení místnosti	Účel místnosti	Prostředí dle ČSN 332000-5-51	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
<b>101</b>	Školní těžiště	N	neřeši se
<b>102</b>	Průjezd	N	
<b>103</b>	Diagnostika	N	
<b>104</b>	Dílňa 1	N	
<b>105</b>	Sklad náhradních dílů	N	
<b>106</b>	Kancelář	N	
<b>107</b>	Dílňa 2	N	300 lx
<b>108</b>	Výjezdná	N	300 lx
<b>109</b>	Chodba	N	150 lx
<b>110</b>	WC chlapi	N	200 lx
<b>111</b>	WC dívky	N	200 lx
<b>112</b>	Šatna dívky	N	200 lx
<b>113</b>	Umývárna dívky	N*	200 lx
<b>114</b>	Šatna chlapi	N	200 lx
<b>115</b>	Umývárna chlapi	N*	200 lx
<b>116</b>	Chodba	N	100 lx
<b>117</b>	Komora	N	75 lx
<b>118</b>	Dílňa 3	N	neřeši se
<b>119</b>	Úklidová místnost	N	75 lx

N - prostředí normální

N\* - instalaci provést v souladu s ČSN 332000-7-701 ed.2

## LEGENDA SVÍTIDEL

Označení	Popis	Výrobce	Typové číslo	Kopli
A1	Zalůžka 2x28W s krytem TS EVG Acciaio			IP 65
A1N	Zalůžka 2x28W s krytem TS EVG Acciaio + NM 1P			IP 65
B1	Sv. LED 13W kruhové zapuštěné 1x100lm OP			IP 20
B2	Sv. LED 15W kruhové zapuštěné 1900lm OP			IP 20
B3	Sv. LED 13W kruhové zapuštěné 1100lm OP			IP 44
B4	Sv. LED 13W kruhové zapuštěné 1900lm OP			IP 44
B5	Sv. LED 15W kruhové zapuštěné 1900lm OP			IP 44
N1	Nouz. sv. LED 3W zapuštěné do SDK, záloha 1hod			IP 42

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	OBCHODNÍ PROJEKT HK v.o.s. Zemědělská 880 500 03 Hradec Králové
VLADISLAV BYŽDOVSKÝ			
Číslo 12997692			
INVESTOR: KRÁLŮVŮVĚRADECKÝ KRÁLŮV PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 Hradec Králové			
Akce:	ZLEPŠENÍ PRAKTICKÉ PŘIPRAVENOSTI TECHNICKÝCH OBŮR SPŠ HRONOV, VRCHLICKÉHO 538, na p.č. 148 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum 3.6.2015
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Zak. číslo 33/2015-VOS
Obsah:	1. NP - světelné rozvody		Měřítko 1 : 100
			Počet fórmátů Číslo výkresu Číslo kopie
			D14.a.2