



VODOVOD

Poznámky:
DIMENOVANO NA SVAŘOVNÉ POUTŘ. S ROZDÍLNOSTÍ 0,12 mm/mK
Materiál PPR-3, tlaková trída PN 20
PROVEDENÍ, POKLÁDKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PASTI: POTRUBÍ
PROČISTOVÁNÍ PRACOVNÍKY NA DANÝ TYP MATERIÁLU
OLE MONTÁŽNÍ SMĚRNICE VÝROBCE POTRUBÍ
VŠEČNÝ ROST VODOVODU IZOLOVANÝ TEPLOU IZOLACÍ
dle VHL, MPO č. 193/2007
TEPELNÁ IZOLACE SYSTÉMOVÁ PŘÍPOJNÁ MATEŘ

DODATEK zůř 2017 D.1.4e – ZDRAVOVNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

STUDIO		JIRÍ ŠINDELÁŘ	
I N D E L a. r.		Č. 129/2017 / 06.01.2017 projekt 128	
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT		INC. ZÁKAZNÍK BUDOV	
VÝKONOVÝ		JIRÍ ŠINDELÁŘ	
MATERIÁL		PP-3, 100mm (100mm) + 100mm (100mm)	
MONTÁŽ		MONTÁŽNÍ SMĚRNICE VÝROBCE POTRUBÍ	
AKCE		ZLEPŠENÍ PRAKTIČNÍ PŘÍPRAVY TECHNICKÝCH ODBORNÍKŮ	
SPS HODNOUT Vycházelo 538 na p. 148		D.1.4e	
střední P. DOKUMENTACE PRO PROJEKTOVÁNÍ (DPS)		1 : 50	
OBSAH:		C. VÝKRESU	
1. NP – VODOVOD/DODATEK zůř 2017		ZTI-5	