



VODOVOD

Poznámky:

DIMENZOVÁNO NA SVAŘOVANÉ POTR. S ROZTAŽNOSTÍ 0,12 mm/m.K
Materiál PPR-3, tlaková řada POUZE PN 20!

PROVEDENÍ, POKLÁDKA, MONTÁŽ A ULOŽENÍ PLAST. POTRUBÍ
PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY NA DANÝ TYP MATERIÁLU
DLE MONTÁŽNÍ SMĚRNICE VÝROBCE POTRUBÍ.

VŠECHNY TRASY VODOVODU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ
dle Vyhl. MPO č. 193/2007
TEPELNÁ IZOLACE SYSTÉMOVÝMI PĚNOVÝMI NÁVLEKY

D.1.4e – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STUDIO I N D E L a. r.	JIŘÍ ŠINDELÁŘ IČ. 12977861 / ČKAIT: 0601781 Nerudova 987/26, HK 2 projekty TZB

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. Zdeněk BALCAR	SAP SDRUŽENÍ ARCHITEKTŮ A PROJEKTANTŮ
VYPRACOVAL	Jiří ŠINDELÁŘ	
NAKRESLIL	HP Compaq Elite Intel Core i5(3,1GHz) + HP750 DesignJet	
INVESTOR	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské nám. 1245, Hr. Králové 3	
AKCE: ZLEPŠENÍ PRAKTICKÉ PŘIPRAVENOSTI TECHNICKÝCH ODBORŮ SPŠ HRONOV, Vrchlického 538 na p.č. 148 stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	DATUM Č. ZAKÁZKY MĚŘÍTKO ČÁST	01/2017 33/2016-VOS 1 : 50 D.1.4e
OBSAH: 1.NP – VODOVOD	Č. VÝKRESU	ZTI–2