



LEGENDA MÍSTNOSTI						
C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	25,5	-	STAVAJÍCÍ	-	STAVAJÍCÍ
202	CHODBA	116,4	04 KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVAJÍCÍ	-	STAVAJÍCÍ
203A	CHODBA	21,4	04 KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVAJÍCÍ	-	STAVAJÍCÍ
204	LODŽIE	54,0	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
205	LODŽIE	57,9	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
215	LODŽIE	37,6	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
216	STROJOVNA VZT	57,9	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
217	KOTELNA	20,1	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
218	BATNA KUCHAŘKY	13,8	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
223	SBOROVNA	19,4	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ

**LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY**

ANEMOSTAT PŘÍVOD, ODVOD

YALÍROVÝ VENTIL PŘÍVOD, ODVOD

VÝÚSTKA OBDELNÍK PŘÍVOD, ODVOD

TLUMIČ HLUKU JADROVÝ

VENKOVNÍ PROTIDÉŠTOVA ŽALUZIE

REGULAČNÍ KLAPKA

REGULÁTOR PRŮTOKU

NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR - ODTAH

MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA PŘÍVODU (M3/HOD)

MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ODTAHU (M3/HOD)

STĚNOVÁ (DVEŘNÍ) MRÍŽKA

POŽÁRNÍ UZÁVĚR BoTR

PSUM

POŽÁRNÍ KLAPKA

OZNAČENÍ STOUPAČEK

REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400MM

REVIZNÍ DVÍŘKA 600x400MM

S.H. MRÍŽKY 200MM NAD DVEŘMI

SPODNÍ HRANA ZÁKRYTU PRO MONTÁŽ NEJVÝŠE 2000MM SNIŽENÍ O 50-70MM MOŽNÉ PO KONSULTACI S UŽIVATELEM

DEMONTÁŽ POTRUBÍ S POŽ. KLAPKOU, ZACÍSTĚNÍ PRŮSTUPU NA ROZMĚR 650x650MM

NOHY RAMU JEDNOTKY PODLOŽIT MIN 6MM RÝH. PRYŽE

ODVOD KONDENZÁTU

**POZN.:** - VŠECHNY TVAROVKY VYBAVIT NÁBĚH. PLECHY

**IZOLACE:** - PROTIPOŽÁRNÍ - - - - - TEPELNÁ A HLUKOVÁ

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU U SCHODIŠTĚ

INVESTOR : KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRALOVÉ

**MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU-ITI**

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :

ING. ZSOLT KOCSIS

ING. MARTIN KLÁSEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :

PROMED Brno spol. s r.o.

ŽITNA 19, 621 00 BRNO

TEL. : 541 229 376, 541 229 410

FAX. : 541 229 378

WWW.PROMEDBRNO.CZ

PROFESE :

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

STAVEBNÍ OBJEKT :

SO 01

VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. PETR CHLÁŘ

VYPRACOVAL : ING. PETR CHLÁŘ

KONTROLOVAL : ING. JAN RYŠÁVÝ

FIRMA :

ING. PETR CHLÁŘ

724 000 633

chlarp1@seznam.cz

NÁZEV VÝKRESU :

2NP - NOVÝ STAV

DATUM : 01/2017

ČÍSLO ZAKÁZKY : 14-002

MĚŘÍTKO : 1:50, 1:100

PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.3.4