

OBEC PRORUBY
Proruby čp. 60, 517 41 Kostelec n. Orl.

Vyřizuje: Karel Malátek

Tel.: 494 546 009, mobil 732 722 622

E-mail: obec.proruby@tiscali.cz

IČO: 00579173

ID Projekt s.r.o.

Ing. Pavel Matys

Júnova 1028

517 41 KOSTELEČ N.ORL.

V Prorubech dne 17.10.2016

Věc: Vyjádření k stavebnímu záměru SÚS KHK kraje silnice III. třídy 3167 a III. třídy 3169 Černá skála - Potštejn


Obec Proruby vydává kladné stanovisko bez připomínek k danému stavebnímu záměru.

S pozdravem




Karel Malátek
starosta obce

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name Karel Malátek.




rekonstruované vedení orientačního osvětlení
nové vrchní vedení orientačního osvětlení
stávající vrchní vedení NN
projektované kabelové vedení 00
místní telefonní kabel - kabelové vedení
místní telefonní kabel - vrchní vedení
sloup NN stávající betonový/dřevěný potkověný
stávající rozvaděč
stávající přípojková skřín
nová lampa V0 na kovovém stojánu
nová lampa V0 na stávajícím betonovém sloupu



Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce podzemních sítí o jejich vytyčení a při provádění zemních prací dodržet jejich podmínky.

nn-3+PEN~50Hz,400/230V-TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
dle PNE 33 0000-1

nn - živých částí: polohou, izolací, krytí a přepážkami
nn - neživých částí: automatickým odpojen
Prostředí: dle PNE 33 0000-2 - nebezpečné

INVESTOR Obec Proruby		KAT.Ú. Proruby		ZODP.PROJEKTANT		Ing. Vladimír Bezděk	Ing. Vladimír Bezděk	STAVBA	Proruby, rekonstrukce orientačního osvětlení	OBSAH VÝKRESU	MONTÁŽ - VEDENÍ 00		
KAT.Ú. Proruby		VYPRACOVAL											
										BETA CZ		Česká Třebová, s.r.o. Pod Bežčinou 63 560 02 Česká Třebová	
													
										ČÍSLO ZAKÁZKY		13/13	
										ČÍSLO			
										STUP. DOKUM.		PROJEKT	
										DATUM		08/2013	
										FORMÁT		A3	
										MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
										1:1000		M-4	
										PARÉ			



Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad
Dokumentace byla ověřena v souladu
s ust. § 96 zákona č. 183/2006 Sb
a je podkladem pro umístění stavby
podle územního souhlasu
ze dne 30.10.2013 č. 135/2013/H
vedoucí odboru stavební úřad:

