

**IDProjekt s.r.o.
p. Wayrauch
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR953/006681/2016	SPISOVÁ ZNAČKA 731	DATUM 2.12.2016
VYŘIZUJE Ing. Suchá	TELEFON 956 953 243	GSM	FAX
			E-MAIL alice.sucha@lesycr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku
Věc: „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“

Č.H.P.: 1-02-01-036 IDVT: 1016942 Ř.KM: 0,17 - 0,19
Zpracovatel PD: IDProjekt s.r.o. Číslo PD: 2016-007-0112 ze dne VI/2016

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správci bezejmenného vodního toku (IDVT 1016942), souhlasí s návrhem řešení rekonstrukce „silničního propustku km 1,282 99“, v k. ú Potštejn na p. p. č. 966/2, za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 73 6201 (Projektování mostních objektů), které řeší prostorové uspořádání objektů přemostění,
- navrženými úpravami nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována,
- požadujeme provést zajišťovací betonové prahy u přídlažby na vtoku a výtoku ze silničního propustku, š. prahu min. 30 cm, hloubka prahu min. 60 cm,
- stavba bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou,
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
- při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,

- vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění a je povinen zajistit pravidelné čištění propustku,
- stavbou bude dotčen lesní pozemek p. č. 966/2, k. ú. Potštejn, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., ve správě Lesní správy Rychnov nad Kněžnou,
- jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před dokončením a k převzetí dokončených prací.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání pro stavební řízení a vydání stavebního povolení.



S pozdravem

Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe

