

ID Projekt s.r.o.
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
1090353716/ 24.11.2016	12-920500	Jeřábek/ 840840840	Hradec Králové / 13.12.2016

Předmět:

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Sděluje, že k předložené projektové dokumentaci na akci: **III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou.** - nemáme připomínky.

Upozorňujeme pouze, že navržená III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou bude křížovat a bude v souběhu se zařízením elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV, nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV a transformační stanice 35/0,4 kV), které je ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy. Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Dále upozorňujeme, že III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou. budou v souběhu a budou křížit stávající holé a izolované nadzemní vedením nízkého napětí.


Toto zařízení elektrizační soustavy **není** ve smyslu §46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Při provádění stavby nesmí dojít ke snížení vodičů od země pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 (6 m) a k narušení stability podpěrných bodů vedení.

Při provádění stavby (zejména pomocí mechanizace) v blízkosti živých částí vedení nn je nutné dodržovat ustanovení ČSN 50110-2 - nejmenší dovolené vzdálenosti v místě přiblížení.

Souhlasíme s provedením stavby – vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo územního souhlasu za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ES.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122

Ing. Bohuslav Ježek

vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00